



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Eco-Aqua-Servis, s.r.o.
Bavorská 14/856
155 00 Praha 5



MZDRP011T900

V Praze dne 12.4. 2010
Č. j.: 18553/2010-OVZ-32.7-22.3.10

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zdravotnictví, jako příslušný správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o žádosti firmy Eco-Aqua-Servis, s.r.o., Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5, IČ: 267 35 547, ze dne 22.3.2010, v řízení podle § 5 odst. 5 písm. b) citovaného zákona takto:

p o v o l u j e s e

přípustnost filtračního křemičitého písku potaženého vrstvou MnO_2 , označeného jako FPP 2, určeného k vodárenské úpravě pitné vody, kdy při filtrační rychlosti $v < 10$ m/hod. dochází ke snižování koncentrace vybraných kovů v pitné vodě.

Odůvodnění:

Firma Eco-Aqua-Servis, s.r.o požádala dne 22.3.2010 Ministerstvo zdravotnictví o povolení přípustnosti výše uvedeného filtračního křemičitého písku potaženého vrstvou MnO_2 , označeného jako FPP 2. FPP 2 je tvořen hnědě zbarvenými zrny písku o zrnitosti 0,5 – 1 mm, 1 – 1,6 mm, případně 1 – 2 mm s hmotnostním podílem vrstvy MnO_2 od 0,2 % do 1,5 %. FPP 2 se používá jako filtrační náplň k vodárenské úpravě pitné vody, a to samostatně nebo jako součást vícevrstvé filtrační náplně na snižování koncentrace vybraných kovů (např. železa, manganu, niklu, amonných iontů) v pitné vodě. Výrobcem je firma Eco-Aqua-Servis, s.r.o., Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5, IČ: 267 35 547.

Ministerstvo zdravotnictví přezkoumalo k žádosti přiložený materiál (Informace o firmě Eco-Aqua-Servis, s.r.o, Podnikovou normu PN 05/2010 FPP2, Prohlášení o shodě zn.: 11/128/10, Stanovisko Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Protokol o zkoušce – oba ze dne 16.3.2010). Zjistilo, že žádost splňuje veškeré náležitosti stanovené v § 13 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat rozklad k ministryni zdravotnictví do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím hlavního hygienika ČR.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR

