

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM. č.4

V Praze dne 15. 1. 2004
Zn.: HEM-3244-18.11.03/32103



Ing. Michal Pražák - Eco-Aqua-Servis
Na zástřelú 44
162 00 P r a h a 6

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví, jako příslušný správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo v řízení podle § 5 odst. 5 písm. b) citovaného zákona takto:

P o v o l u j e s e

přípustnost chemického přípravku **STOPKOR I** určeného k úpravě vody na vodu teplou a neupraveného v prováděcím právním předpisu.

O d ů v o d n ě n í :

Přípravek **STOPKOR I** je roztokem alkalických křemičitanů a polyfosforečnanů, definovaným podnikovou normou PN 02/2001 a slouží k zamezení koroze a tvorbě inkrustů v zařízeních na úpravu teplé vody a v rozvodech teplé vody.

Žádost obsahovala náležitosti stanovené v § 6 vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

P o u ě n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví, podáním učiněným hlavnímu hygienikovi ČR.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
Hlavní hygienik ČR

