

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM. č.4

V Praze dne 16. 1. 2008
Zn.: 1541/OVZ-32.4.4-14.1.08



MZDRP00JOZK0

Ing. Michal Pražák - Eco-Aqua-Servis
Bavorská 14/856
155 00 P r a h a 5

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví, jako příslušný správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo v řízení podle § 5 odst. 5 písm. b) citovaného zákona takto:

p o v o l u j e s e

přípustnost chemického přípravku **AKTIVOVANÁ ALUMINA** určeného k úpravě vody na vodu pitnou a neupraveného v prováděcím právním předpisu.

O d ů v o d n ě n í :

Přípravek **AKTIVOVANÁ ALUMINA** je hydratovaný, extrudovaný oxid hlinitý s označením ESM 143. Přípravek je tvořen bílými válečky s obsahem AL_2O_3 a je určen jako filtrační materiál k úpravě vody na vodu pitnou, např. za účelem snižování obsahu fluoridů F^- .

Žádost obsahovala náležitosti stanovené v § 6 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví, podáním učiněným hlavnímu hygienikovi ČR.




MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR
a náměstek ministra